

Утверждаю

Директор школы с.Залучье

Ефимова Г.М.



«Согласовано»

Представитель теплоснабжающей организации

Главный инженер ОП

Новгород ООО «ТК Северная».

План подготовки к отопительному периоду 2025 - 2026г.г.


(в соответствии с Приказом Минэнерго России № 2234 от 13.11.2024)

С.Залучье Старорусский район Новгородской области

1. Общие сведения		
1.1.	Адрес объекта	175224 Новгородская область, Старорусский район, с.Залучье, ул.Советская д.20
1.2.	Год постройки	1975
1.3.	Общая площадь здания (м.кв.)	1124,4 кв.м
1.4.	Наличие подвала (подполья)	да
1.5.	Наличие элеватора/теплого пункта	да
1.6.	Тип системы отопления	закрытая
1.7.	Схема отопления	
1.8.	Система ГВС	нет
1.9.	Материал труб/проводов системы отопления	чугун
1.10	Наличие оборудованного узла учета тепловой энергии	да
1.11	Теплоснабжающая организа	ТК «Северная»
2. Анализ прохождения предыдущих трех отопительных периодов		

№	Период	Описание
2.1	Продолжительность отопительного периода	
	2021-2022 г.г.	16.09.2021г.г. - 20.05.2022г.г.
	2022-2023 г.г.	19.09.2022г.г. - 15.05.2023г.г.
	2023-2024 г.г.	02.10.2023г.г. - 17.05.2024г.г.
2.2	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, °C	
	2021-2022 г.г.	1,0
	2022-2023 г.г.	0,5
	2023-2024 г.г.	-0,4
2.3.	Объем потребленной тепловой энергии в отопительный период (при наличии прибора учета)	
	2021-2022 г.г.	65,41
	2022-2023 г.г.	66,43
	2023-2024 г.г.	63,48
2.4.	Случаи аварий/дефектов внутренней системы отопления	
	2021-2022 г.г.	нет
	2022-2023 г.г.	нет
	2023-2024 г.г.	нет
2.5	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования	
	2021-2022 г.г.	Удовл.
	2022-2023 г.г.	Удовл.
	2023-2024 г.г.	Удовл.
2.6	Случаи перерывов в поставке теплоносителя, нарушений температурного режима, снижения давления теплоносителя	

	2021-2022 г.г.	нет
	2022-2023 г.г.	нет



	ОКОН	
4.7	Ремонт отмостки	Срок выполнения: июль

В плане указан примерный перечень мероприятий, ремонтов и сроков выполнения по подготовке к отопительному периоду, который может меняться, дополняться по мере необходимости по каждому объекту.